

令和5年度新型コロナウイルスワクチン接種会場用 クーラーレンタル事業 仕様書

1. 事業名

令和5年度新型コロナウイルスワクチン接種会場用クーラーレンタル事業

2. 事業場所

七ヶ浜町吉田浜字野山5-9（七ヶ浜町武道館）

3. 事業期間

令和5年9月1日から令和5年10月16日まで
（設置、撤去の日程は、契約後に調整すること）

4. レンタル内容（数量）

下記のとおりとする。

※下記の想定メーカー及び想定型式に限らず、当該規格以上を満たす製品について納入可能とする。ただし、納入予定のメーカー及び型式を町と事前に協議すること（内容が分かる書類を添付すること）。また、(2)の発電機については、(1)のクーラーを稼働するための電源であることを満たすこと。

(1) クーラー（5台）

想定メーカー	エバラ	
想定型式	ACD25型	
周波数 (Hz)	50/60 兼用	
電圧 (V)	三相 200/220	
定格電流 (A)	82/95	
始動電流 (A)	450	
発電機容量 (KVA)	90	
冷房能力 (KW(kcal/h))	58.1/65.1 (50,000/56,000)	
除湿能力 (L/h)	46/52	
最大風量 (m ³ /min)	72×1/ 87×1	
冷房の目安 (m ²)	200~250	
接続ダクト数	吐出×2本	
寸法	全長 L (mm)	3,770
	全幅 W (mm)	1,830
	全高 H (mm)	1,700
	ダクト経口 (mm)	300
質量 (kg)	1,900	

(2) 発電機 (5台)

想定メーカー	デンヨー	
想定型式	DCA-125LSIB	
周波数 (Hz)	50/60	
出力 (kVA)	100/125	
電圧 (V)	200/220	
定格電流 (A)	289/328	
エンジン出力 (KW)	91.6/113.6	
燃料	軽油	
燃料タンク容量 (L)	750	
寸法	全長 L (mm)	2,550
	全幅 W (mm)	1,150
	全高 H (mm)	1,800
乾燥質量【整備質量】 (kg)	2,160【2,840】	
騒音値 (dB (A))	59/63	

(3) その他 (必要数分)

クーラーの稼働に必要な付属品

5. 設置レイアウト

原則、別紙のとおりとする。

※契約締結後に町と請負事業者にて詳細について打合せをすること。

6. 特記事項

(1)設置、撤去に係る費用については、すべて請負事業者の負担とする。

(2)クーラーを安全に使用するため、次に配慮して設置すること。

ア)クーラーの送風ダクトは、窓枠部分に養生すること。その際、雨風等の影響を受けない素材を使用すること。

イ)クーラー及び発電機は、プラスチックフェンス等で囲み、消火器を設置すること。

ウ)その他、必要と思われる安全対策

(3)上記のほか、事業期間中に台風等の自然災害が予想される場合には、請負事業者にて安全対策及び安全確認を別途行うこと。

7. 検査

納入完了後、担当職員が、所定の要件を満たしていることの確認をもって、検査合格とする。

8. 請求関係

町への請求は、1ヵ月分をまとめて、実施月の翌月10日までに提出すること。
町は、当該請求書を受領後30日以内に支払うものとする。

9. 保守関係

事業期間開始から事業期間終了までの間、出前クーラー、発電機及びクーラーの稼働に必要な付属品が正常な状態で使用できるよう保守を行うこと。

10. その他

- (1)町と事業者が契約後、事業に関する打合せを行うこと。
- (2)仕様書に定めのない事項については、町担当者と別途協議するものとする。